

Инструкция по правилам противопожарного режима в МОУ СОШ с. Репное Балашовского района Саратовской области (филиалах)

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по правилам противопожарного режима в **МОУ СОШ с. Репное Балашовского района Саратовской области (филиалах)** разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года; Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года; требований Федерального Закона Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 25 декабря 2023 года и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние образовательного учреждения возлагается непосредственно на директора. Кроме того, в каждом учебном кабинете, лаборатории, мастерской и библиотеке согласно правил противопожарного режима в **МОУ СОШ с. Репное Балашовского района Саратовской области (филиалах)** должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.3. Здания школы обязаны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.4. Общеобразовательное учреждение должно быть непременно обеспечено телефонной связью. У телефонов должны находиться обязательные таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону — 101».

1.5. У администрации школы на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из образовательной организации детей с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом заведения и учащимися старших классов. План необходимо разработать отдельно как на дневное, так и на ночное время.

1.6. Для всех учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и библиотек должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.7. Администрация школы обязана ознакомить весь персонал и учащихся всех классов с инструкцией по правилам противопожарного режима в школе, с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае выявления пожара.

1.8. В ночное время в учебном учреждении должен быть выделен определенный дежурный персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

1.9. Отогревание газовых, водопроводных канализационных труб и отопления разрешается осуществлять только с использованием горячей воды или горячего песка.

1.10. Установка и оформление новогодних елок допускается лишь с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении мероприятий соблюдать инструкцию по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.11. Помещения образовательного заведения согласно противопожарным правилам в школе должны быть обеспечены средствами пожаротушения по всем установленным нормам. Средства пожаротушения должны обязательно содержаться в исправном состоянии и всегда использоваться только по их прямому назначению.

2. Содержание помещений

2.1. Строго запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из классных (групповых) комнат и спален учебной организации должны быть всегда свободными.

2.2. **Категорически запрещается:** а) сдавать часть помещений образовательного заведения или детского дошкольного учреждения в аренду без согласования органов Госпожнадзора; б) переуплотнять помещения имеющихся в школе учебных кабинетов свыше установленных норм; в) приспособлять чердачные помещения под жилье, всевозможные склады, архивы и хранить на чердаках горючие и прочие материалы; г) засыпать чердаки для утепления перекрытий в зимний период горючими материалами; д) устраивать хозяйственные кладовки и раздевалки для учеников в лестничных клетках (под лестничными маршами); 2.3. Двери, которые ведут с лестничных клеток на чердаки, должны быть надежно заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться непосредственно у дежурного по школе.

2.4. Курить сигареты, либо пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, групповых комнатах и коридорах строго запрещается.

2.5. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях учебной организации запрещается.

3. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов

3.1. В школьных учреждениях разрешается применять только электрическое освещение.

3.2. Вся электрическая сеть должна постоянно пребывать в исправном состоянии.

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электрическую проводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в групповых комнатах не разрешается. Электроплитки могут быть использованы лишь в кабинетах врачей, а электрические утюги — в специально приспособленных для этого гладильных комнатах.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора, либо поручать надзор за ними детям запрещается.

4. Содержание учебных мастерских и лабораторных помещений

4.1. Все имеющееся силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать существующим требованиям правил устройства электрических установок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, которая соответствует допустимой нагрузке.

4.2. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование, находящееся в помещениях мастерских, не должны загромождать проходов и выходов из помещения. Ширина основных проходов должна составлять не менее одного метра.

4.3. Устройство фанерных или дощатых нештукатуренных кладовок в помещениях лабораторий и мастерских согласно инструкции по противопожарным правилам в школе запрещается.

4.4. Включение и выключение учащимися образовательного учреждения электрических моторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя категорически запрещается.

4.5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, которые необходимы для работы в лабораториях и мастерских, допускается только в строго ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.

4.6. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы обязательно собираться в специальные металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

4.7. После окончания занятий помещения мастерских и лабораторий должны очищаться от различных производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, электрическую сеть необходимо обесточить.

4.8. В помещениях мастерских и лабораторий должен иметься набор следующих обязательных средств пожаротушения: химические густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным

песком, емкость которых не менее 0,5 куб. м каждый и совки. В лабораториях, кроме того, должно находиться асбестовое или шерстяное грубое одеяло размером 1,5 на 1,5 метра.

5. Действия при обнаружении пожара

5.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер:

-передать информацию в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
-до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию детей в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

С инструкцией ознакомлены:

Ответственные за пожарную безопасность _____/П.В. Халепа/
_____ /Н.А. Стручалина/
_____ /А.С. Клименко/

03.10.2023 г.