




Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Саратовской области

Прокуратура  
города Балашова

ул. Пугачёвская, 305, г. Балашов  
Саратовская область, Россия, 412309

15.01.2024 №Прдр-20630014-54-24/-20630014



Директору МОУ «СОШ с. Репное»  
Балашовского района  
Саратовской области

Кобзевой С.А.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства об охране жизни и здоровья  
несовершеннолетних

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников Муниципального образовательного учреждения «СОШ с. Репное» Балашовского района Саратовской области (далее – МОУ СОШ с. Репное).

Согласно Устава учреждения МОУ СОШ с. Репное создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Также Уставом учреждения установлено, что целью деятельности учреждения является обеспечение воспитания, обучения, оздоровления, развития обучающихся до окончания образовательных отношений.

Согласно статьи 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами

Прокуратура города Балашова Саратовской области  
№ Прдр-20630014-54-24/-20630014

и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (пункты 2, 15 части 3 статьи 28).

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; соблюдать права и свободы обучающихся.

Частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что образовательная организация несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников образовательного учреждения.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Согласно ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями, сооружениями процессов проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований указанного закона и требований стандартов и правил, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований названного закона (утвержден постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985) (далее – Перечень). В п. 43 свода правил, содержащихся в Перечне, включен в числе прочих раздел п. 6.2.29 свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утвержден приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр) (далее - Свод правил СП 59.13330.2016).

На основании п. 6.2.29 свода правил СП 59.13330.2016 на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных маломобильным группам

населения, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы в соответствии с требованиями п. 6.2.8 свода правил СП 59.13330.2016.

Общие требования к обеспечению безопасности детей при эксплуатации оконных блоков приведены в пункте 7.1.10 СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», согласно которому оконные блоки в зданиях образовательных организаций (в помещениях, доступных обучающимся) для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами (замками) безопасности, предотвращающими их открывание обучающимися.

В соответствии с пунктом 5.1.1 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», введенного в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.05.2000 № 41, оконные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, стандартов на конкретные виды изделий и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Согласно п. 5.1.8 «ГОСТ 23166-99. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия» оконные блоки должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских, дошкольных и школьных учреждениях оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок.

В силу положений раздела 1 данного стандарта, он распространяется на оконные блоки из древесины, пластмасс и металлических сплавов для зданий и сооружений различного назначения. Стандарт является основополагающим для комплекса стандартов на конкретные виды и конструкции оконных блоков, а также их комплектующие детали. Требования стандарта являются обязательными.

Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 29.01.2021 № 136-П принят ГОСТ 23166-2021 «Межгосударственный стандарт. Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия». Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.05.2021 № 398-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23166-2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01.11.2021.

Согласно ГОСТ 23166-2021 настоящий стандарт распространяется на оконные и балконные блоки различного функционального назначения, балконное остекление и устанавливает общие требования к их изготовлению и применению. Настоящий стандарт является основополагающим для комплекса

стандартов на конкретные виды и конструкции изделий независимо от их изготовления и используемых комплектующих деталей (пункт 6.1.1).

Оконные и балконные блоки, балконное остекление должны быть безопасными при эксплуатации и обслуживании и соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности зданий согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 6.1.1).

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства в МОУ СОШ с. Репное оконные блоки не обеспечивают блокировку поворота при открывании створки, но позволяющими функционирование либо использование параллельно-выдвижного открывания створки, что создает реальную угрозу безопасности неограниченного круга воспитанников и может привести к причинению вреда их здоровью.

Для обеспечения безопасности детей, находящихся в здании школы без присмотра взрослых, необходимо соблюдать определенные требования в числе:

- применять детские замки безопасности, обеспечивающие блокировку распашного открывания створки, но позволяющие ей функционировать в откидном положении;

- детские замки безопасности следует выбирать с учетом требований производителей замков в зависимости от конструкции оконных блоков, а также замка с обязательным выполнением функции блокировки распашного открывания створки;

- детский замок безопасности должен предусматривать возможность открывания как на ключ (т.е. иметь механизм запираения), так и с помощью створки (ручки) без применения замочного механизма (пункт 6.3.1).

Несоблюдение вышеуказанных требований законодательства влечет за собой нарушение прав обучающихся на охрану жизни и здоровья, что создает угрозу возникновения детского травматизма.

Также в ходе проверки установлено, что в здании, занимаемом МОУ СОШ с. Репное, на проступях верхней и нижней ступеней маршевых лестницы отсутствуют контрастные (контрастные фотолюминесцентные) покрытия.

Таким образом, должностными лицами МОУ СОШ с. Репное не приняты меры для решения вопроса финансирования закупки и установки контрастных покрытий на проступях лестницы, что нарушает требования законодательства об образовании и о защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что может привести к ущемлению их прав.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокуратуры города.
2. Принять конкретные меры к устранению нарушений действующего законодательства и недопущению указанных нарушений в будущем.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах в письменной форме сообщить в прокуратуру города в течение месяца со дня получения настоящего представления.

Прокурор города  
советник юстиции

А.Н. Рогожин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FE1B15288C3C14495A0D250582C8AF70

Владелец Рогожин Антон Николаевич

Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025