

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДУ	№10,13,16,17,18
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	№19,20,21,22,23, 24, 25
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ДУ	№26,27,28
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДУ	-

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ; ДУ – доступно условно.

МОУ СОШ с.Репное Балашовского района Саратовской области:

Территория школы ограждена забором, вход через калитку (ширина 128 см)
Школа занимает отдельно стоящее 2-х этажное здание.

Автостоянка для маломобильных групп населения (МГН) отсутствует.

На всем протяжении территории, прилегающей к школе, отсутствуют элементы информации об объекте.

Перед порогом уложена тактильная плитка по всей ширине препятствия.

Лестница к входной площадке состоит из 5-ти ступеней, 1 ступень (высота ступени – 5 см., ширина проступи – 80см), 4 ступени (высотой 16 см., ширина проступи -28см.,). Слевой стороны порога 5 ступеней, 1 ступень (высота ступени – 5 см., ширина проступи – 80см), 4 ступени (высотой 16 см., ширина проступи -28см.,). Справой стороны порога расположен пандус (шириной 148см., длиной более 5-ти метров). По всей длине пандуса имеются поручни (высота 1 поручня -90 см, 2 поручня 70см).

Входная площадка глубиной 330см x 160см.

Над входом есть широкий навес и освещение.

Входная дверь железная, двустворчатая (ширина дверного проема: двух створок - 126 см., высота до ручки – 114 см., высота порога с внешней стороны двери – 5 см.).

Параметры тамбура: глубиной – 155 см., шириной – 330 см.

Дверь из тамбура пластиковая, двухстворчатая (ширина дверного проема: двух створок – 132 см., одной створки – 86 см., высота до ручки – 105 см), порога нет.

При входе на 1-ый этаж школы находится столовая.

Столовая.

Слева от входа окно выдачи пищи на высоте – 104 см. от уровня пола.

Под окном выдачи пищи имеются поручни на высоте 84см от пола, длиной более 5-ти метров.

Справа вход в столовую. Дверь деревянная, двустворчатая (ширина дверного проема: двух створок – 122 см., одной створки – 60 см., высота до ручки – 101 см., порог отсутствует).

Обеденные столы высотой – 74 см., параметры поверхности стола: 60 см. X 160 см. Скамьи со спинкой высотой – 41 см., глубина – 24 см.

Справа от входа расположены раковины на высоте 70 см. и 80 см.

Ширина пути движения в коридоре на 1-ом этаже – 235 см.