

На 1-ом этаже школы находятся: классы для занятий младших и старших классов, санитарно-гигиенические помещения, эвакуационный выход.

На 2-ом этаже школы классы для занятий старших классов, актовый зал.

#### **Классы для занятий младших классов.**

Входные двери деревянные, двустворчатые, (ширина дверного проема: двух створок – 130 см., одной створки – 65 см., высота до ручки – 94 см., порог отсутствует).

Высота парты – 69 см. Параметры рабочей поверхности парты – 65 см. X 130 см., парты и стулья регулируются по высоте.

#### **Классы для занятий старших классов.**

Входные двери деревянные, двустворчатые, (ширина дверного проема: двух створок – 125 см., одной створки – 64 см., высота до ручки – 96 см., высота порога – 6 см.).

Высота парты – 73 см. Параметры рабочей поверхности парты – 56 см. X 120 см., парты по высоте не регулируются.

Высота стульев – 42 см.

Гардероб в школе отсутствует. В каждом классе для занятий находятся шкафы для верхней одежды с крючками на высоте – 146 см. от уровня пола.

#### **Санитарно-гигиенические помещения.**

Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории школы временно недоступны.

На пути в санузел в коридоре препятствие – 3 ступени: высота ступени – 15 см., ширина проступи – 30 см., ширина марша лестницы – 164 см., поручни отсутствуют.

Дверь деревянная, одностворчатая, ширина дверного проема в санузел – 90 см., высота до ручки – 100 см., высота порога – 8 см. При входе в санузел 3 ступени вниз, высота ступени – 18 см., ширина проступи – 27 см.

Ширина прохода – 92 см.

В коридоре 2 двери: туалет для мальчиков и туалет для девочек. Двери деревянные, одностворчатые. Раковины на высоте – 85 см. от уровня пола. Ширина кабины уборной – 110 см., высота до унитаза – 40 см. от уровня пола.

Выключатель света на высоте – 147 см. от уровня пола.

#### **Эвакуационный выход.**

Дверь железная двустворчатая, ширина дверного проема: двух створок - 126 см., одной створки – 77 см., высота до ручки – 110 см.

Тамбур параметрами: 150 см. X 220 см. Дверь из тамбура в школу деревянная, двустворчатая, ширина дверного проема: двух створок - 126 см., одной створки – 62 см., высота до ручки – 103 см., высота порога – 1 см. Перед эвакуационным выходом 3 ступени вниз.

Территория, прилегающая к зданию, в хорошем состоянии. Пути движения внутри школы и зоны целевого назначения здания (классы) на первом этаже школы доступны для инвалидов и маломобильных групп населения частично.

Система информации и связи на территории школы временно недоступна.

#### **4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию	текущий ремонт